

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**ORKLI S. Coop.**

Zaldibibidea z/g - Pk 62 - 20240 ORDIZIA (ESPAGNE)

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : ORKLI

Nom Commercial : HARMONY SL

Numéro d'enregistrement : 022

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
60010 - ORKLI	21	0,30	0,13	0,75	0,4

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

20240 - ORDIZIA (ESPAGNE)

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Date de début de validité : 1 mai 2017

Effective date

Etabli à Paris

le 27 avril 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**

Date de fin de validité 30 avril 2018

Expiry date

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr

Certificat n° 022

**François-Xavier BALL**