

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

ORKLI S. Coop.

Zaldibibidea z/g - Pk 62 - 20240 ORDIZIA (ESPAGNE)

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : ORKLI

Nom Commercial : HARMONY SL M28

Numéro d'enregistrement : 022

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
60010 - ORKLI	21	0.30	0.13	0.75	0.4

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

20240 - ORDIZIA (ESPAGNE)

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 24 avril 2018
Effective date

Date de fin de validité : 30 avril 2019
Expiry date

Etabli à Paris
le 24 avril 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 022

Sylvain COURTEY

