

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

SCHNEIDER ELECTRIC CONTROLS UK LTD.
401 Southway Drive, PLYMOUTH. PL6 6QT - UNITED KINGDOM

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **EBERLE**

Nom Commercial : **DRAYTON/OREG - TRV4**

Numéro d'enregistrement : **026**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
TRV4	20	0.15	0.40	0.80	0.6

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

PLYMOUTH. PL6 6QT - UNITED KINGDOM

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1 avril 2017
Effective date

Date de fin de validité : 31 mars 2018
Expiry date

Etabli à Paris
le 1 avril 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 026

François-Xavier BALL