

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**COMAP Industries**

ZA Abbeville EST - 80100 Abbeville - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **COMAP**

Nom Commercial : **Nouvelle SENSO**

Numéro d'enregistrement : **039**

| Référence commerciale        | Z <sub>H</sub> (en min.) | D <sub>H</sub> (en K) | C <sub>H</sub> (en K) | W <sub>H</sub> (en K) | Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K) |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>N SENSO M28 - R100000</b> | 18                       | 0,20                  | 0,30                  | 0,55                  | <b>0,4</b>                        |
| <b>N SENSO M30 - R100100</b> | 18                       | 0,20                  | 0,30                  | 0,36                  | <b>0,3</b>                        |

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**80100 Abbeville - France**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Date de début de validité : 1 février 2017  
Effective date

Etabli à Paris  
le 27 janvier 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
Date de fin de validité **31 janvier 2018**  
Expiry date

Certificat n° 039

**François-Xavier BALL**