

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

COMAP SA

16 avenue Paul Santy 69008 LYON - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **COMAP**

Nom Commercial : **SENSITY**

Numéro d'enregistrement : **040**

| Référence commerciale | Z _H (en min.) | D _H (en K) | C _H (en K) | W _H (en K) | Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K) |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SENSITY M28 - R110000 | 16 | 0,20 | 0,15 | 0,29 | 0,2 |
| SENSITY M30 - R110100 | 16 | 0,20 | 0,15 | 0,29 | 0,2 |

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

80100 Abbeville - France

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.
This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 1 février 2019
Effective date

Date de fin de validité 31 janvier 2020
Expiry date

Etabli à Paris
le 1 février 2019

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général
Sylvain COURTEY

Certificat n°040