

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**SOMATHERM Industrie**

13 place Francheville - BP 202 - 24052 PERIGUEUX CT Cedex 9

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **SOMATHERM Industrie**

Nom Commercial : **170**

Numéro d'enregistrement : **046**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
170 + 450-15	22	0.40	0.65	1.2	<b>0.9</b>
170 + 455-15					
170 + /450B	22	0.30	0.65	1.2	<b>0.9</b>
170 + /455B					

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

Via IV Novembre, 181 - 25080 PREVALLE (BS) - Italie

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.  
*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force."*

Date de début de validité : 1 septembre 2016  
*Effective date*

Etabli à Paris  
le 1 septembre 2016

Date de fin de validité : 31 août 2017  
*Expiry date*

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n°046

**François-Xavier BALL**