

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**SOMATHERM Industrie**

13 place Francheville - BP 202 - 24052 PERIGUEUX CT Cedex 9

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **SOMATHERM Industrie**

Nom Commercial : **180**

Numéro d'enregistrement : **047**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
180 + 450-15	22	0.40	0.65	1.2	0.9
180 + 455-15					
180 + /450B	22	0.30	0.65	1.2	
180 + /455B					

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

25080 PREVALLE (BS) - Italie

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Date de début de validité : 1 septembre 2017

Effective date

Etabli à Paris

le 4 septembre 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**

Date de fin de validité **31 août 2018**

Expiry date

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Certificat n° 047

**Sylvain COURTEY**

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE -

Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - SIRET 513 133 637 000 35 – TVA FR 59513133637

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) / [www.certita.fr](http://www.certita.fr)