



CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

DANFOSS s.a.r.l.

1 bis avenue Jean d'Alembert - BP 58 - 78193 TRAPPES CEDEX

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **DANFOSS**

Nom Commercial : **RAW 5012**

Numéro d'enregistrement : **069**

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
RAW5012 > 013G5012	18	0,10	0,30	0,25	0,3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

DANFOSS AS, Harupvaenget 11 - 8600 SILKEBORG - DANEMARK

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.

Date de début de validité : 30 juin 2016
Effective date

Etabli à Paris
le 20 juillet 2016

Date de fin de validité : 30 juin 2017
Expiry date

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 069

François-Xavier BALL