

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**COMAP Industries**

ZA Abbeville EST - 80100 Abbeville - France

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **CHAPPEE**

Nom Commercial : **M3**

Numéro d'enregistrement : **078**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
L112012001	18	0,20	0,35	0,31	0,3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

80100 Abbeville - France

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Date de début de validité : 1 février 2017

Effective date

Etabli à Paris

le 27 janvier 2017

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général**

Date de fin de validité 31 janvier 2018

Expiry date

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur www.cofrac.fr

Certificat n° 078

**François-Xavier BALL**