

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**JÜRGEN SCHLÖSSER Armaturen GmbH**  
INDUSTRIEGEBIT SÜDWEST - AM DASSENBORN 14 - DE 57482 HUNSBORN

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **JÜRGEN SCHLÖSSER Armaturen**

Nom Commercial : **CONECTERM France**

Numéro d'enregistrement : **082**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
Type THVF-H (à élément liquide)	23	0.60	0.25	0.40	<b>0.3</b>

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**ARAD - ROUMANIE**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.  
*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité : 12 octobre 2016**  
*Effective date*

**Date de fin de validité 31 octobre 2017**  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 12 octobre 2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n°057

**François-Xavier BALL**