

CERTIFICAT

VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

HONEYWELL

72 Chemin de la Noue - 74380 CRANVES-SALES

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : HONEYWELL

Nom Commercial : THERA

Numéro d'enregistrement : 084

Référence commerciale	Z _H (en min.)	D _H (en K)	C _H (en K)	W _H (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
THERA 3 -T6001	22	0,22	0,40	0,25	0,3

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

62700 BRNO République Tchèque

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : 30 novembre 2018
Effective date

Date de fin de validité 30 novembre 2019
Expiry date

Etabli à Paris
le 30 novembre 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Certificat n° 084

Sylvain COURTEY

