



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification



VENTILATION MÉCANIQUE  
CONTRÔLÉE  
www.marque-nf.com

# CERTIFICAT

## VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

*Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *Granted to*

### FADIS

ZAC de l'échangeur  
rue Joseph Aristide Auxenfans  
18000 BOURGES  
France

**Pour les produits suivants / *For the following products***

Groupe de ventilation simple flux  
*Simple exhaust self regulating unit*

### VD-VENTIL'DISTRIBUTION KERIOS

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine / *Manufactured in production plant :*

FADIS

ZAC de l'échangeur  
rue Joseph Aristide Auxenfans  
18000 BOURGES  
France

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées  
par le référentiel de certification NF 205 – Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit  
d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions  
définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according  
to the certification rules NF 205- Controlled Mechanical Ventilation in force.*

*By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right  
to use the NF Mark to the beneficiary company for the aforementioned products, within the frame of the general conditions  
applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.*



CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES  
Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr

**Date de début de validité :** 09/10/2017  
*Effective date :* 10/09/2017

Etabli à Paris, le 09/10/2017

**Date de fin de validité :** 31/05/2019  
*Expiry date :* 05/31/2019

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Président**

Certificat n° 09.017.1  
Dossier BA 021

**Erick MELQUIOND**

Annexe au certificat n° **09.017.1** de la société **FADIS**

Marque : VD-VENTIL'DISTRIBUTION

Référence : KERIOS

Nombre de piquage cuisine : 1  
 Nombre de piquage sanitaire 15 m<sup>3</sup>/h : 3  
 Nombre de piquage sanitaire 30 m<sup>3</sup>/h : 2

DESCRIPTION TECHNIQUE

Type de produit : Groupe de ventilation simple flux, auto-réglable, pour l'habitat individuel

Tension	Fréquence	Intensité	Puissance max. /pondérée	Condensateur
230 V	50 Hz	- A	46 W / -24 W-Th-C	1,5 µF / 2,5 µF

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Allure	Débits d'air extrait (m <sup>3</sup> /h)					
	Bouche cuisine	Bouche sanitaire 15 m <sup>3</sup> /h			Bouche sanitaire 30 m <sup>3</sup> /h	
		N°1	N°2	N°3	N°1	N°2
Petite Vitesse	43,5 à 60	13 à 20	13 à 20	13 à 20	26 à 40	26 à 40
Grande Vitesse	≥ 131	14,5 à 21,5	14,5 à 21,5	14,5 à 21,5	29 à 43	29 à 43

Puissance électrique consommée : 23 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine : 34 dB(A)

Date de fin de validité : 31/05/2019

Fin de liste