

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**ORKLI S. Coop.**

Zaldibibidea z/g - Pk 62 - 20240 ORDIZIA (ESPAGNE)

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : ORKLI

Nom Commercial : VICTORY

Numéro d'enregistrement : 091

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
CT812100	20	0.20	0.10	0.33	0.2

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

20240 - ORDIZIA (ESPAGNE)

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification "Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : 24 avril 2018  
*Effective date*

Date de fin de validité : 30 avril 2019  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 24 avril 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Certificat n° 091

**Sylvain COURTEY**

