

# CERTIFICAT

## VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES TEMPORAL VARIATION OF THERMOSTATIC VALVES

Délivré à / granted to

**SOMATHERM Industrie**

13 place Francheville - BP 202 - 24052 PERIGUEUX CT Cedex 9

Pour les produits suivants / For the following products

Marque Commerciale : **SOMATHERM Industrie**

Nom Commercial : **190**

Numéro d'enregistrement : **098**

Référence commerciale	Z <sub>H</sub> (en min.)	D <sub>H</sub> (en K)	C <sub>H</sub> (en K)	W <sub>H</sub> (en K)	Valeur $\Delta\theta_{VT}$ (en K)
190 + 550 (YK101-15J)	25	0,60	0,40	0,5	0,5
190 + 555 (YK101-15)					

Fabriqués dans le(s) site(s) / Manufactured in the production plant

**317607 Shamen Town, Yuhuan City - CHINA**

Ce certificat délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification  
"Performance de la valeur de la variation temporelle des robinets thermostatiques" en vigueur.

*This certificate issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to certification rules "Performance of the temporal value of the thermostatic valves in force.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité : 10 décembre 2018**  
*Effective date*

**Date de fin de validité 31 août 2019**  
*Expiry date*

Etabli à Paris  
le 10 décembre 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**  
**Sylvain COURTEY**

Certificat n° 098