

VENTILATION HYGROREGLABLE

Attaché à l'avis technique n° 14.5/17-2279_V1

Délivré à

ATLANTIC Climatisation et Ventilation

13 Boulevard Monge – ZI – BP 71
FR-69982 Meyzieu Cedex

Pour les produits suivants

Bouches d'extraction hygroréglables
Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
(références et caractéristiques données en annexe)

ATLANTIC

BHC - BHB - BHBW
(pour logements individuels)

Fabriqués dans l'usine :
ANJOS VENTILATION
Roche Blanche
FR-01230 TORCIEU

Identification du produit :

 01/01-CHY3-2279

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, sous licence du CSTB, dans les conditions fixées par les exigences techniques CSTBat n°035 en vigueur.

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION accorde le droit d'usage de la marque CSTBat à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les exigences générales de la certification CSTBat et par le référentiel de certification mentionné ci-dessus, sauf décision ultérieure à la présente certification.



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité : **06/03/2018**
Effective date : 03/06/2018

Date de fin de validité : **31/12/2024**
Expiry date : 12/31/2024

Etabli à Paris, le 19 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général

Sylvain COURTEY

Certificat CERTITA N°: 35.105

Quiconque présente ce certificat doit également produire
in extenso l'Avis Technique correspondant.

Annexe au certificat n° **35.105**
de la société **Atlantic Climatisation et Ventilation**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Conformité à l'Avis Technique n°14.5/17-2279_V1

Marque Commerciale : **ATLANTIC**

Destination des bouches d'extraction : **Cuisine**

Dénomination commerciale	Caractéristiques aérauliques						Caractéristiques acoustiques	
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp		L _w à 136Pa et 60%HR	D _{n,e,w} (C)
					Débit	Durée		
	Sous 80Pa				Sous 70 Pa			
(m ³ /h)	(m ³ /h)	(%)	(%)	(m ³ /h)	(min)			
BHC 10/40-90 M BHC 10/40-90 EBI BHC 10/40-90 FBI BHC 10/40-90 PB	10 ⁻⁰⁺³	40 ⁻⁰⁺¹²	50 +/- 5	80 +/- 5	90 ⁻⁰⁺²⁷	30 +/-6	35	55
BHC 10/45-135 M BHC 10/45-135 EBI BHC 10/45-135 FBI BHC 10/45-135 PB	10 ⁻⁰⁺³	45 ^{-0+13.5}	20 +/- 5	55 +/- 5	135 ^{-0+40.5}	30 +/-6	35	55

M : Commande manuelle

EBI : Commande électrique 230 volts

FBI : Commande électrique 12 volts

PB : Commande électrique à piles

Destination des bouches d'extraction : **Salle de bains**

Dénomination commerciale	Caractéristiques aérauliques						Caractéristiques acoustiques	
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp		L _w à 136Pa et 60%HR	D _{n,e,w} (C)
					Débit	Durée		
	Sous 80Pa				Sous 70 Pa			
(m ³ /h)	(m ³ /h)	(%)	(%)	(m ³ /h)	(min)			
BHB 5/40	5 ⁻⁰⁺³	40 ⁻⁰⁺¹²	45 +/- 5	80 +/- 5	-	-	35	56
BHB 10/40	10 ⁻⁰⁺³	40 ⁻⁰⁺¹²	50 +/- 5	80 +/- 5	-	-	35	56
BHB 10/45	10 ⁻⁰⁺³	45 ^{-0+13.5}	25 +/- 5	60 +/- 5	-	-	35	56
BHB 15/45	15 ^{-0+4.5}	45 ^{-0+13.5}	20 +/- 5	50 +/- 5	-	-	35	56

Annexe au certificat n° **35.105**
de la société **Atlantic Climatisation et Ventilation**

Conformité à l'Avis Technique n°14.5/17-2279_V1
Marque Commerciale : **ATLANTIC**

Destination des bouches d'extraction : **Salle de bains comprenant un WC**

Dénomination commerciale	Caractéristiques aérauliques						Caractéristiques acoustiques	
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp		L _w à 136Pa et 60%HR	D _{n,e,w} (C)
					Débit	Durée		
	Sous 80Pa						dB(A)	(dB)
(m ³ /h)	(m ³ /h)	(%)	(%)	(m ³ /h)	(min)			
BHBW 5/40-30 M BHBW 5/40-30 EP BHBW 5/40-30 FP BHBW 5/40-30 PP	5 ⁻⁰⁺³	40 ⁻⁰⁺¹²	45 +/- 5	80 +/- 5	30 ⁻⁰⁺⁹	30 +/-6	35	56
BHBW 15/45-40 M BHBW 15/45-40 EP BHBW 15/45-40 FP BHBW 15/45-40 PP	15 ^{-0+4.5}	45 ^{-0+13.5}	20 +/- 5	50 +/- 5	40 ⁻⁰⁺¹²	30 +/-6	35	56
BHBW 15/45-45 M BHBW 15/45-45 EP BHBW 15/45-45 FP BHBW 15/45-45 PP	15 ^{-0+4.5}	45 ^{-0+13.5}	47 +/- 5	77 +/- 5	45 ^{-0+13.5}	30 +/-6	35	56

M : Commande manuelle

EP : Commande électrique 230 volts

FP : Commande électrique 12 volts

PP : Commande électrique à piles

Qmax : Débit maximal

Qmin : Débit minimal

Qtemp : Débit temporisé

L_w : Niveau de puissance acoustique

D_{n,e,w}(C) : Isolement acoustique normalisé

Fin de liste