



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification

# CERTIFICAT



VENTILATION MÉCANIQUE  
CONTRÔLÉE  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *granted to*

**ANJOS VENTILATION**

FR-01230 TORCIEU

**Pour les produits suivants / For the following products**

Bouche d'extraction autoréglable  
*Exhaust terminal self regulating*

**ANJOS**  
**Gamme ALIZÉ**

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :  
*Manufactured in production plant :*  
ANJOS VENTILATION  
FR-01230 TORCIEU

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur. En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force. On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



**Date de début de validité :** 30/05/2016  
*Effective date :* 05/30/2016

**Date de fin de validité :** 31/05/2019  
*Expiry date :* 05/31/2019

Etabli à Paris, le 28/05/2016

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517

**François-Xavier BALL**

Certificat N°: 09.001.2

## Annexe au certificat n° 09.001.2 de la société ANJOS VENTILATION

Marque : **ANJOS**

Gamme : **ALIZE**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Modèles	Débit nominal d'utilisation en m <sup>3</sup> /h		Plage de pression en Pa		Lw en dB	D <sub>n,e,w</sub> +C en dB
	MIN	MAX	MIN	MAX		
<b>ALIZÉ 15</b>	15		50	160	32.2	61
<b>ALIZÉ 30</b>	30		50	160	34.8	56
<b>ALIZÉ 15/30</b>	15	30	50	160	32.2	55
<b>ALIZÉ 20/75</b>	20	75	50	160	32.2	55
<b>ALIZÉ 30/90</b>	30	90	50	160	34.8	53
<b>ALIZÉ 45/105</b>	45	105	50	160	36.6	53
<b>ALIZÉ 45/120</b>	45	120	50	160	36.6	53
<b>ALIZÉ 45/135</b>	45	135	50	160	36.6	53

Lw : Puissance Acoustique

D<sub>n,e,w</sub>+C : Isolement acoustique

(\*) conforme suivant les conditions de surface de la cuisine

Fin de liste

*Date de fin de validité: 31 mai 2019*  
*Expiry date: 31<sup>st</sup> of May, 2019*