



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification



VENTILATION MÉCANIQUE  
CONTRÔLÉE  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

# CERTIFICAT

## VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

*Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *Granted to*

**UNELVENT**  
ZONE INDUSTRIELLE  
FR-69982 MEYZIEUX CEDEX

**Pour les produits suivants / *For the following products***  
*Entrée d'air autoréglable / Air inlets self regulating*

**UNELVENT**  
**ESEA + CE2A, ECA + CE2A, ECA-RA + CE2A**

(Références et caractéristiques données en annexe / *References and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans le(s) site(s) de production / *Manufactured in the production plant(s):***

**ANJOS VENTILATION**  
**La Roche Blanche**  
**FR-01230 TORCIEU**

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 – Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur. En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205- Controlled Mechanical Ventilation in force.*

*By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the beneficiary company for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification.*



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée  
disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Date de début de validité :** 17-09-2018  
*Effective date :* 09-17-2018

Etabli à Paris, le 17-09-2018

**Date de fin de validité :** 30-09-2021  
*Expiry date :* 09-30-2021

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur General**

**Sylvain COURTEY**

Certificat n° EA.09.004.4  
N° de dossier : BM100 / BA96

**Marque commerciale : UNELVENT**  
**Numéro d'identification : 01**

**Gamme de produits : ÉSÉA + CE2A**

- ÉSÉA : Entrée d'air acoustique autoréglable
- CE2A/CEA : Capuchon de façade

Entaille : 250 x 12 mm ou 250 x 15 mm ou 354 x 12 mm

Dénomination commerciale	Module Débit en m <sup>3</sup> /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ÉSÉA 22 + CE2A/CEA	22	37 dB
ÉSÉA 30 + CE2A/CEA	30	37 dB

Entaille : 354 x 12 mm

Dénomination commerciale	Module Débit en m <sup>3</sup> /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ÉSÉA 45 + CE2A	45	36 dB

**Gamme de produits : ECA + CE2A**

- ECA : Entrée d'air acoustique autoréglable
- CE2A : Capuchon de façade

Entaille : 354 x 12 mm

Dénomination commerciale	Module Débit en m <sup>3</sup> /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ECA 22 + CE2A	22	39 dB
ECA 30 + CE2A	30	39 dB
ECA 45 + CE2A	45	37 dB

**Marque commerciale : UNELVENT**  
**Numéro d'identification : 01**

**Gamme de produits : ECA-RA + CE2A**

- ECA : Entrée d'air acoustique autoréglable
- RA : Rallonge acoustique
- CE2A : Capuchon de façade

Entaille : 354 x 12 mm

<b>Dénomination commerciale</b>	<b>Module Débit en m<sup>3</sup>/h sous 20 Pa</b>	<b>Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)</b>
ECA-RA 22 + CE2A	22	41 dB
ECA-RA 30 + CE2A	30	41 dB
ECA-RA 45 + CE2A	45	39 dB

Fin de liste

Fin de validité du certificat : 30-09-2021

*Expiry date: 09-30-2021*