



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR

CERTIFICAT

Pompe à chaleur
Heat Pump



POMPE À CHALEUR
www.marque-nf.com

Délivré à / *Granted to*

OLIMPIA SPLENDID SPA

Via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
ITALIE

Pour les produits suivants / *For the following products*

OLIMPIA SPLENDID

SHERPA MONOBLOC

Numéro de la gamme : 1507M / 1059E

(Références et caractéristiques données en annexe / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans la ou les usine(s) suivante(s) / *Manufactured in the production plant(s):*

Liste des unités de fabrication en annexe / *Liste of production sites on appendix*

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions
fixées par le référentiel de certification NF 414 - Pompe à chaleur en vigueur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit
d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions
définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificat is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to
the certification rules NF 414 - Heat Pump in force.*

*By virtue of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use
the NF Mark to the beneficiary for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark
and to the aforementioned NF certification.*



CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Date de début de validité : 11 mai 2017
Effective date : 11 May 2017

Date de fin de validité : 30 juin 2019
Expiry date : 30 June 2019

Etabli à Paris, le
11 mai 2017
Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général

Certificat n° 414 - 1507M rév.1

François-Xavier BALL

Caractéristiques techniques de la gamme

Les caractéristiques certifiées essentielles de la gamme sont :

- Coefficient de performance (COP)
- Puissance calorifique (Ph)
- Puissance électrique absorbée (Pe)
- Niveau de puissance acoustique
- Coefficient de performance saisonnier SCOP
- Coefficient de performance saisonnier net SCOPnet
- Efficacité énergétique saisonnière ns

Essai de démarrage à la température extérieure de -15°C validé pour une température côté liquide égale à : 43°C

Mode d'échange :	Air extérieur / Eau
Famille de PAC :	Aérothermique
Type de PAC :	Monobloc
Compresseur :	Monocompresseur
Fluide frigorigène :	R 410A
Localisation de la PAC :	—
Réversible :	Non

Usine(s) de fabrication

26601
BEROUN
REPUBLIQUE TCHEQUE

Modèle de la PAC	Référence de la PAC
SHERPA MONOBLOC 4	
SHERPA MONOBLOC 6	
SHERPA MONOBLOC 8	
SHERPA MONOBLOC 12	
SHERPA MONOBLOC 15	

Nom de la gamme		SHERPA MONOBLOC					
Modèle de la PAC		SHERPA MONOBLOC 4					
Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [%]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	36,0	3,56	-	-	Enveloppe	Bouche
						62,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	2,80	3,50	4,10	-
			P. absorbée [kW]	-	1,22	1,13	1,01	-
			COP	-	2,30	3,10	4,06	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	2,60	3,40	3,90	-
			P. absorbée [kW]	-	1,30	1,31	1,22	-
			COP	-	2,00	2,60	3,20	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	0,89	-	4,10	-
			P. absorbée [kW]	-	0,68	-	1,51	-
			COP	-	1,31	-	2,72	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		3,83	3,28
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-20,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,21	1,94
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,44	2,15
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,73	3,53
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,79	3,59
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		146	138

Nom de la gamme		SHERPA MONOBLOC					
Modèle de la PAC		SHERPA MONOBLOC 6					
Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [%]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	36,0	2,61	-	-	Enveloppe	Bouche
						62,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C			Température amont (air extérieur) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	3,50	3,90	5,80	-
			P. absorbée [kW]	-	1,46	1,26	1,38	-
			COP	-	2,40	3,10	4,20	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	3,50	3,70	5,80	-
			P. absorbée [kW]	-	1,66	1,42	1,93	-
			COP	-	2,11	2,61	3,01	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	2,40	-	5,40	-
			P. absorbée [kW]	-	1,70	-	2,09	-
			COP	-	1,41	-	2,58	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		4,92	4,22
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-20,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,07	1,82
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,29	2,02
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,60	3,37
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,65	3,41
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		141	132

Nom de la gamme		SHERPA MONOBLOC					
Modèle de la PAC		SHERPA MONOBLOC 8					
Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]	
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [%]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur	Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	36,0	1,96	-	-	Enveloppe	Bouche
						64,0	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C			Température amont (air extérieur) en °C					
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	4,20	3,40	7,20	-
			P. absorbée [kW]	-	2,00	1,10	1,84	-
			COP	-	2,10	3,09	3,91	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	4,00	2,80	7,40	-
			P. absorbée [kW]	-	2,35	1,08	2,34	-
			COP	-	1,70	2,59	3,16	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	3,96	-	6,70	-
			P. absorbée [kW]	-	2,64	-	2,91	-
			COP	-	1,50	-	2,30	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		4,56	4,65
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-20,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,06	1,51
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,28	1,66
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,03	2,84
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,07	2,87
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		118	111

Nom de la gamme		SHERPA MONOBLOC						
Modèle de la PAC		SHERPA MONOBLOC 12						
Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [%]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	36,0	1,18	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						67,0	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	7,40	7,30	11,90	-
			P. absorbée [kW]	-	2,96	2,35	3,04	-
			COP	-	2,50	3,11	3,91	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	7,50	7,70	12,95	-
			P. absorbée [kW]	-	3,46	2,96	4,30	-
			COP	-	2,17	2,60	3,01	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	7,20	-	11,50	-
			P. absorbée [kW]	-	4,04	-	4,64	-
			COP	-	1,78	-	2,48	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,00	8,68
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-20,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		1,99	1,74
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,20	1,92
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,19	2,95
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,22	2,97
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		125	115

Nom de la gamme		SHERPA MONOBLOC						
Modèle de la PAC		SHERPA MONOBLOC 15						
Nature du courant	Type de compresseur	Part de puissance des auxiliaires		PAC à régulation de puissance variable		Puissance acoustique [dB(A)]		
		Puissance de veille [W]	T _{aux} [%]	Lrcontmin [%]	Ccp _{LRcontmin}	Coté extérieur		Coté intérieur
230V ~ 50Hz	Rotatif	36,0	1,02	-	-	Enveloppe	Bouche	-
						68,0	-	-

MATRICE DE PERFORMANCE DE LA POMPE A CHALEUR EN MODE CHAUFFAGE								
Température aval (eau) en °C				Température amont (air extérieur) en °C				
T. départ	T. retour *	T. aval *	Désignation	-15	-7	2	7	20
25	22	23,5	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-
35	30	32,5	P. calorifique [kW]	-	7,80	9,50	14,46	-
			P. absorbée [kW]	-	3,12	3,06	3,54	-
			COP	-	2,50	3,10	4,08	-
45	40	42,5	P. calorifique [kW]	-	7,65	9,50	13,96	-
			P. absorbée [kW]	-	3,48	3,65	4,32	-
			COP	-	2,20	2,60	3,23	-
55	47	51	P. calorifique [kW]	-	7,35	-	11,66	-
			P. absorbée [kW]	-	3,97	-	4,13	-
			COP	-	1,85	-	2,82	-
65	55	60	P. calorifique [kW]	-	-	-	-	-
			P. absorbée [kW]	-	-	-	-	-
			COP	-	-	-	-	-

(*) : Pour une température amont de 7°C. Pour toute autre température de la source amont, l'essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l'essai à 7°C.

PERFORMANCES SAISONNIERES			
Application		30/35 °C	47/55 °C
Mode de fonctionnement :	- débit d'eau	Fixe	Fixe
	- température de sortie d'eau	Variable	Variable
Climat [froid, moyen ou chaud]		Moyen	Moyen
Puissance thermique nominale Prated [kW]		10,75	9,05
Température Limite d'Opération TOL [°C]		-20,0	-20,0
COP à la Température Limite d'Opération TOL [-]		2,17	1,84
Température de Bivalence Tbiv [°C]		-7,0	-7,0
COP à la Température de Bivalence Tbiv [°C]		2,40	2,04
Coefficient de performance saisonnier SCOP[-]		3,61	3,25
Coefficient de performance saisonnier net SCOP _{net} [-]		3,64	3,27
Efficacité énergétique saisonnière ηs [%]		141	127