



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification

# CERTIFICAT



VENTILATION MÉCANIQUE  
CONTRÔLÉE  
www.marque-nf.com

## VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *granted to*

**NICOLL**

37 rue Pierre et Marie Curie  
FR – 49309 CHOLET CEDEX

Pour les produits suivants / *For the following products*

Entrée d'air autoréglable  
*Air inlets self regulating*

Marque : **NICOLL**  
Gammes : **HF**

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :  
*Manufactured in production plant :*  
Usine  
NICOLL  
37 rue Pierre et Marie Curie  
FR – 49309 CHOLET CEDEX

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée en vigueur En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation in force On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



**Date de début de validité : 23 septembre 2015**  
*Effective date : the 23rd of September, 2015*

**Date de fin de validité : 30 septembre 2018**  
*Expiry date : the 30th of September, 2018*

Etabli à Paris, le 23 septembre 2015

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
**Le Directeur Général**

**François-Xavier BALL**

Certificat N°: **EA 09.005.3**

Dossier : BA 099

ANNEXE du certificat n° EA 09.005.3

**Marque commerciale : NICOLL****Numéro d'identification : 14****Gamme de produit :**

<b>Dénomination commerciale</b>	<b>Module Débit en m<sup>3</sup>/h sous 20 Pa</b>	<b>Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)</b>
HF 2238	22	38 dB
HF 2243	22	42 dB
HF 3038	30	38 dB
HF 3042	30	41 dB
HFG 4537	45	37 dB

Fin de validité du certificat 30 septembre 2018