



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES
www.marque-nf.com

CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

Délivré à / granted to

THERMADOR SA

Parc d'Activités de Chesnes 80, rue du Ruisseau 38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER FRANCE

Pour la gamme suivante / For the following range

**Numéro : 5785T/5725
Marque : THERMADOR
Gamme commerciale : HITA
Appellation commerciale : HITA**

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

MORRO D'ORO (TE) (ITALIE)

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.
On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*

Date de début de validité 10/07/18
Effective date

Etabli à Paris, le 10/07/18
Issued at Paris,

Date de fin de validité 31/01/19
Expiry date

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / The Managing Director
Sylvain COURTEY



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Certificat n° 143T-180

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71
RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5785T/5725	Code famille	PSUS
Numéro de décision	143T-180	Date d'admission	10/07/2018
Marque commerciale	THERMADOR		
Appellation commerciale	HITA		
	<i>Avec habillage</i>		
	<i>Version mixte</i>		
Prof. émetteur	10,0 mm	Pression de service	5,0 bar
Prof. hors tout	49,0 mm	Numéro NF de l'usine	143

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
HITA 930x400	932,0	400,0	362,0	3,10	8,30	1,190	0,000	396,0	0,0
HITA 930x500	932,0	500,0	462,0	3,60	9,80	1,192	0,000	477,0	0,0
HITA 930x600	932,0	600,0	562,0	4,10	11,20	1,194	0,000	558,0	0,0
HITA 1290x400	1 286,0	400,0	362,0	5,30	11,20	1,222	0,000	536,0	0,0
HITA 1290x500	1 286,0	500,0	462,0	6,00	13,30	1,218	0,000	653,0	0,0
HITA 1290x600	1 286,0	600,0	562,0	6,70	15,30	1,215	0,000	770,0	0,0
HITA 1640x400	1 640,0	400,0	362,0	6,70	14,20	1,229	0,000	673,0	0,0
HITA 1640x500	1 640,0	500,0	462,0	7,60	16,70	1,235	0,000	812,0	0,0
HITA 1640x600	1 640,0	600,0	562,0	8,40	19,30	1,240	0,000	952,0	0,0

Observations : Raccordement par dessous.