Certification body
authorized by CEN n°016

KEYMARK LICENCE

CERTIFICAT

N° TRV 19-24 (rév. 1)

Granted to / Délivré à

COMAP

ZAC des 2 Vallées – Route de Doullens
80108 ABBEVILLE

Identification number of the Company / Numéro d'identification de la société : ***N° 19***

For the following products / Pour les produits suivants

THERMOSTATIC RADIATOR VALVES

ROBINETS THERMOSTATIQUES

(References and characteristics given in attached appendix / Références et caractéristiques données en annexe)

Manufactured in the production plant / Fabriqués dans le(s) site(s) :

***80108 ABBEVILLE* (FRANCE)**

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the specific CEN Keymark Scheme Rules for Thermostatic radiator valves in force in respect of the following standard(s):
EN 215/A1 - June 2006

It authorizes the licensee to use the Keymark for the listed products.

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par le référentiel de certification Keymark en vigueur s'applicant aux robinets thermostatiques et en référence à la (aux) norme(s) ci-dessous :
EN 215/A1 – juin 2006

Il autorise l'entreprise à utiliser la Keymark pour les produits visés.

Organisme accrédité n° 5-0517
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Effective date : 10-10-2016
Date de début de validité

Expiry date : 31-12-2018
Date de fin de validité

Issued at Paris, on 10-10-2016
Etabli à Paris

For EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

François-Xavier BALL
Directeur Général / Managing Director

ANNEXE AU CERTIFICAT KEYMARK n°TRV 19-24 (rév. 1) du 10/10/2016
Appendix to KEYMARK licence Thermostatic radiators valves

Tête / Head				
Désignation de tête *Designation of the head*	**SENSO M30**			
Type de robinets thermostatiques *Type of thermostatic valves*	Avec sonde intégrée / *With integral sensor*			
Type de sonde *Sensor system*	Liquide / *Liquid*			
C_H Hystérésis *Hysteresis* *(K)*	**D_H** Influence du différentiel de pression *Differential pressure influence (K)*		**W_H** Influence de la température *Water temperature effect (K)*	**Z_H** Temps de réponse *Response time* *(minute)*
0.3	0.2	*Only for valves 3/4* 0.3	0.6	18

Robinet associé à la tête ***Valves combined with the head***				
Désignation *Designation*	Série *Series*	*Forme* *Form*	Type *Size*	*qmNH* *(kg/h)*
R804 1/2	D	*Equerre*	DN 15	*176 kg/h*
R807 1/2	*	*Equerre*	DN 15	*176 kg/h*
R807 3/8	*	*Equerre*	DN 10	*176 kg/h*
R808 1/2	F	*Equerre*	DN 15	*176 kg/h*
R808 3/4	F	*Equerre*	DN 20	*320 kg/h*
R808 3/8	F	*Equerre*	DN 10	*176 kg/h*
R808E 1/2	*	*Equerre*	DN 15	*176 kg/h*
R809 1/2	F	*Droit*	DN 15	*176 kg/h*
R809 3/4	F	*Droit*	DN 20	*320 kg/h*
R809 3/8	F	*Droit*	DN 10	*176 kg/h*
R809E 1/2	*	*Droit*	DN 15	*176 kg/h*