



Organisme certificateur  
mandaté par AFNOR Certification



RADIATEURS, CONVECTEURS  
ET PANNEAUX RAYONNANTS DE PLAFOND,  
À EAU CHAUDE, VENTILÉS ET MIXTES  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

# CERTIFICAT

**RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS DE  
PLAFOND, A EAU CHAUDE, VENTILES ET MIXTES**

*Délivré à / granted to*

**VASCO GROUP NV**

Kruishoefstraat 50 3650 DILSEN STOKKEM BELGIQUE

*Pour la gamme suivante / For the following range*

**Numéro : 5605T/5256**

**Marque : BRUGMAN**

**Gamme commerciale : HYGIENIC**

**Appellation commerciale : HYGIENIC type 20S**

*(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)*

*Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of*

**ZEDELGEM -TUBBERGEN ()**

**Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047 en vigueur.**

**En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.**

*This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047 in force.*

*On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*

**Date de début de validité 19/01/17**

*Effective date*

Etabli à Paris, le 19/01/17

*Issued at Paris,*

**Date de fin de validité 31/01/19**

*Expiry date*

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

**Le Directeur Général / the Managing Director**

**Certificat n° 176T-333**



Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**François-Xavier BALL**

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE - Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71

RCS Paris 513 133 637 - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) / [www.certita.fr](http://www.certita.fr)

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée  
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5605T/5256	Code famille	APAN
Numéro de décision	176T-333	Date d'admission	19/01/2017
Marque commerciale	BRUGMAN		
Appellation commerciale	HYGIENIC type 20S		
<i>Avec habillage</i>	HYGIENIC type 20S		
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	73,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	73,0 mm	Numéro NF de l'usine	176

*Puissances mesurées*

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
HYGIENIC type 20S/300	297,0	33,3	245,0	0,12	0,41	0,000	1,292	0,0	19,7
HYGIENIC type 20S/400	397,0	33,3	345,0	0,15	0,54	0,000	1,294	0,0	24,7
HYGIENIC type 20S/500	497,0	33,3	445,0	0,18	0,67	0,000	1,298	0,0	29,5
HYGIENIC type 20S/600	597,0	33,3	545,0	0,21	0,80	0,000	1,303	0,0	34,2
HYGIENIC type 20S/700	697,0	33,3	645,0	0,24	0,94	0,000	1,309	0,0	38,9
HYGIENIC type 20S/900	897,0	33,3	845,0	0,30	1,22	0,000	1,323	0,0	48,2

Observations : Configuration à 6 connexions (dessous au milieu)

- Gamme commerciale : CENTRIC
- Appellation commerciale : CENTRIC TYPE 20

Configuration à 8 connexions

- Gamme commerciale : HYGIENIC S8
- Appellation commerciale : HYGIENIC S8 TYPE 20